



সেনা কল্যাণ সংস্থা

SENA KALYAN SANGSTHA

SENA KALYAN SANGSTHA
SKS TOWER (11th Floor)
7, VIP Road, Mohakhali
DHAKA-1206, BANGLADESH
PHONE: 88-02-9890611
FAX: 88-02-9890900
E-mail: info@senakalyan.com
Web: www.senakalyan.org

এসকেএস/২৩০/ইপিএম/এসকেএস টাওয়ার/ ২০২৬

০৭ অক্টোবর ২০১৯

Supply, Installation, Testing and Commissioning of 1 x 650 KVA Generator Set for 13-Storeyed SKS Tower at Mohakhali, Dhaka

বরাতঃ

ক। পত্র নং এসকেএসটি/মহাখালী/১/১০১৯, তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

১। বরাত 'ক' এর মাধ্যমে প্রেরিত কাজটি ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত নোটিসীটির ফটোকপি আপনাদের পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের নোটি অনুচ্ছেদ ১৮ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

লেঃ কর্ণেল মোঃ আব্দুর রহমান, পিএসসি, ইঞ্জিঃ (অবঃ)
মহাব্যবস্থাপক (ইপিএম)
পক্ষে উপ-মহাপরিচালক (ইপিএম)

সংযুক্তঃ

১। অনুমোদিত নোটিসীটির ফটোকপি - ০৪ (চার) পাতা মাত্র।

বিতরণঃ

বহির্গমনঃ

কার্যক্রমঃ

প্রকল্প পরিচালক

এসকেএস টাওয়ার মহাখালী

অভ্যন্তরীণঃ

অবগতিঃ

আরইডি, এসকেএস

SDO
PR finished

SKS TOWER MOHAKHALI	
PD	2/10
GM	
PO	
Sr. AO	
Proj. Engr.	
Proj. Coordinator	
O/Asst.	
Date	৭/১০/১৯

MDG (EPM)

৭/১০/১৯

৭/১০/১৯

টোকপত্র

সেনা কল্যাণ সংস্থা

এসকেএস/২৩০/ইপিএম/এসকেএস টাওয়ার/

বিষয়: Supply, Installation, Testing and Commissioning of 1 x 650 KVA Generator Set for 13 Storied SKS Tower at Mohakhali, Dhaka

বরাহ:

- ক। পত্র নং এসকেএস/২৩০/ইপিএম/এসকেএস টাওয়ার/জেনারেটর/৭৯৭/৯৯৫ তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।
খ। পত্র নং এসকেএসটি/মহাখালী/১/৩৫১৯/৩৫১২ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

০৯

১। এসকেএস টাওয়ার মহাখালী প্রকল্পের জন্য ৩টি (২x৮০০ কেভিএ + ১x২০০ কেভিএ) জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে (পতাকা-ক)। পরবর্তীতে প্রকল্পের 2x Convention Hall & bKash এ পৃথকভাবে সার্বজনিক বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ১x৬৫০ কেভিএ জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য Cross World Power Ltd'কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় (পতাকা-খ)।

২। প্রকল্পে নতুন স্থাপিত এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের ২টি Chiller এর মধ্যে জেনারেটর ক্যাবল সংযুক্ত করে সকল জেনারেটর সমূহের মধ্যে যথাযথ Synchronizing করা হলে bKash, Cineplex & Convention হলে এসিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থানে সুষ্ঠুভাবে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখা সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে ক্যাবল লেইংসহ Synchronizing কাজ সম্পন্ন করতে সর্বমোট ১৬,১৮,৭২৭.০০ টাকার প্রয়োজন হবে বলে প্রকল্প কর্তৃক অবগত করা হয় (পতাকা-গ)। উল্লেখ্য, ১x৬৫০ কেভিএ জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন কাজে ৯,৭০,৫৯৬.০০ টাকা সাশ্রয় হবে বলে প্রকল্প কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। উপর্যুক্ত তথ্যাদির আলোকে ডেসকো লাইনে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় এসকেএস টাওয়ার নতুন স্থাপিত ০৪ টি জেনারেটর হতে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে তথা এসকেএস প্রধান কার্যালয়, 2 x Cineplex, 2 x Convention Hall & bKash এ এসিসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখার প্রয়োজনে অতিরিক্ত (১৬,১৮,৭২৭.০০-৯,৭০,৫৯৬.০০)=৬,৪৮,১৩১.০০ টাকার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

৪। সদয় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

প্রকৌশলী মোঃ নাজমুল হাসান
ব্যবস্থাপক (ইএডপিএম)
সেপ্টেম্বর ২০১৯

১০

মহাব্যবস্থাপক (ইপিএম)

১। নোট ৯ প্রদত্ত।

২। এসকেএস টাওয়ার মহাখালী প্রকল্পের ২টি কনভেনশন হল ও বিকাশকে সার্বজনিক জেনারেটর সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৬৫০ কেভিএ একটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়। উক্ত জেনারেটরের সাথে পূর্বে স্থাপনকৃত (২ x ৮০০ কেভিএ + ১ x ২০০ কেভিএ) কেভিএ জেনারেটর Synchroniz করার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি স্থাপনের জন্য পূর্বে অনুমোদিত অর্থ হতে অতিরিক্ত আনুমানিক ৬,৪৮,১৩২.০০ টাকা ব্যয় হবে।

৩। সদয় অনুমোদনের জন্য সুপারিশসহ উপস্থাপন করা হলো।

লেফ্ট কর্নেল মোঃ আব্দুর রহমান, পিএমসি, ইঞ্জি (অব)
মহাব্যবস্থাপক (ইপিএম)
সেপ্টেম্বর ২০১৯

Chairman

টৌকপত্র

সেনা কল্যাণ সংস্থা

সংস্করণ: ২০০/ইপিএম/সংস্করণ টৌকপত্র

বিষয়: Supply, Installation, Testing and Commissioning of 1x 650 KVA Generator Set for 13 Storied SKS Tower at Mohakhali, Dhaka

কম. প্রকল্প/উপক. (ইপিএম)

১১

১। তারিখ ১০-১০ প্রকল্প।

২। SKS Tower এর জন্য প্রকল্পের অধীনে ০ মি^২ ছাদে (২x ৮০০ লুফি ১x ২০০ লুফি) জায়গা রাখা হবে। সমস্তই bKash এবং ২x Convention Hall ৩ বিমানে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ১x ৬৫০ লুফি ছাদে রাখা হবে।

৩। প্রকল্পের ২ মি^২ Chiller এর connect করে একই generator থেকে system ও synchronizing করে রাখা হবে। এর জন্য একই generator এর optimum use নিশ্চিত করা যাবে এবং উক্ত প্রকল্পের Cinelplex, Convention Hall এবং bKash ৩ AC এর প্রকল্পের অধীনে রাখা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। এর জন্য প্রকল্পের অধীনে রাখা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

৪। একই generator এর optimum use নিশ্চিত করা এবং প্রকল্পের অধীনে রাখা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। প্রকল্পের Synchronizing এর জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

৫। প্রকল্পের অধীনে রাখা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

স্বাক্ষর

১০/১০/১০

PD SKS Tower

১২

১। তারিখ ১০-১০ প্রকল্প।

২। প্রকল্পের Gen set synchronize করে এবং প্রকল্পের Cinelplex, Convention Hall ও bKash Floor উক্ত AC SVC প্রকল্পের অধীনে রাখা Gen set প্রকল্পের অধীনে রাখা হবে।

Manager (CV)

GM (EPM)

DGM (EPM)

PD (SKS Tower)

DGM (Accts)

DGM (Fin)

DG (RED)

Chairman

টোকপত্র

সেনা কল্যাণ সংস্থা

এসকেএস/২৩০/ইপিএম/এসকেএস টাওয়ার/

বিষয়: Supply, Installation, Testing and Commissioning of 1 x 650 KVA Generator Set for 13 Storied SKS Tower at Mohakhali, Dhaka

Load capacity ৯৫ হাট্টি অন্যান্য Floor
AC src ৯৫ আন্তর্জাতিক অক্ষাংশ।

৩। উক্ত কাজ প্রসারিত অতিবাহিত ৩, ৪, ২৬২/২
টেকা অনুমোদন দেয়া যাবে।

[Signature]
২১/৭/১৯৮৭

Manager
(Civ)

~~DGM (Acct)~~

GM
(EPM)

DDG
(EPM)

PD
(SKS Tower)

DGM
(Accts)

DDG
(Fin)

DG
(RED)

Chairman

২৬

২৮

[Signature]

এসকেএস/২৩০/ইপিএম/এসকেএস টাওয়ার/জেনারেটর/

বিষয় : Supply, Installation, Testing and Commissioning of 1X 650 KVA Generator Set for 13 Storied Tower at Mohakhali, Dhaka।

১৪

অর্থ বিভাগ (প্রি-অডিট সেল)

১। নোট নং-০৯ হতে ১৩ দ্রষ্টব্য।

২। এসকেএস টাওয়ার মহাখালী প্রকল্পের জন্য ৩টি (২x৮০০ কেভিএ + ১x২০০ কেভিএ) জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে (পতাকা-ক)। পরবর্তীতে প্রকল্পের 2x Convention Hall & bKash এ পৃথকভাবে সার্বজনিক বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ১x৬৫০ কেভিএ জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য Cross World Power Ltd'কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় (পতাকা-খ)।

৩। প্রকল্পে নতুন স্থাপিত এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের ২টি Chiller এর মধ্যে জেনারেটর ক্যাবল সংযুক্ত করে সকল জেনারেটর সমূহের মধ্যে যথাযথ Synchronizing করা হলে bKash, Cineplex & Convention হলে এসিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থানে সুষ্ঠুভাবে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখার লক্ষ্যে ক্যাবল লেইংসহ Synchronizing কাজ সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত টাকা ১৬,১৮,৭২৭/-মাত্র প্রয়োজন হবে (পতাকা-গ)। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

Sl No	Description of Items	Unit	Qty	Rate	Amount	Remarks
1	Supply, Installation L.T Cable 1 C, 16mm ² NYV	Meter	200	182/-	36,400/-	Non Tender Items
2	5000 A Generator Synchronizing Feeder Panel	Set	1	6,70,327/-	6,70,327/-	
3	01 no 650 KVA DG Plant Mounted Synchronization	Lot	1	5,52,000/-	5,52,000/-	
4	Supply, Installation Emergency L.T Panel-2	Set	1	3,60,000/-	3,60,000/-	
	Total Cost to be increased				16,18,727/-	
	Less: Lt Cable 1C-240-mm ² XLPE (Tender Item not required to be use)	Meter	342	2,838	9,70,596/-	Tender Item
	Excess Amount				6,48,131/-	

৪। উপরোক্ত টেবিল অনুযায়ী নন-টেন্ডার আইটেম বাবদ মোট টাকা ১৬,১৮,৭২৭/- মাত্র ব্যয় বাড়বে পক্ষান্তরে টেন্ডার আইটেমের ক্রমিক নং-৩.১ (পতাকা-ঘ) এর ৩৪২ মিটার তার কম লাগবে যার মূল্য টাকা ৯,৭০,৫৯৬/-মাত্র। অর্থাৎ নীট মূল্য বৃদ্ধি পাবে টাকা ৬,৪৮,১৩১/- মাত্র এবং সংশোধিত টেন্ডার মূল্য দাঁড়াবে টাকা ১,২২,৮৮,১৩১/- মাত্র।

৫। এমতাবস্থায় প্রকল্প ও ইপিএম বিভাগের সুপারিশের আলোকে ডেসকো লাইনে বিদ্যুৎ বিস্তারের সময় এসকেএস টাওয়ারে স্থাপিত ০৪ টি জেনারেটর হতে সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে (এসকেএস প্রধান কার্যালয়, 2 x Cineplex, 2 x Convention Hall & bKash এ এসিসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখার প্রয়োজনে) নন-টেন্ডার খাতে বৃদ্ধি ও টেন্ডার আইটেম খাতের কম বাদ দিয়ে নীট টাকা ৬,৪৮,১৩১/- (ছয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশত একত্রিশ) মাত্র অতিরিক্ত ব্যয়ের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

৬। সদয় অবগতি ও পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

১৫

ডিজিএম (হিসাব)

১। নোট নং -০৯ হতে ১৪ দ্রষ্টব্য।

২। প্রকল্প ও ইপিএম বিভাগের সুপারিশের আলোকে ডেসকো লাইনে বিদ্যুৎ বিস্তারের সময় এসকেএস টাওয়ারে স্থাপিত ০৪ টি জেনারেটর হতে সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে (এসকেএস প্রধান কার্যালয়, 2 x Cineplex, 2 x Convention Hall & bKash এ এসিসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখার প্রয়োজনে) নন-টেন্ডার খাতে টাকা ১৬,১৮,৭২৭/-মাত্র বৃদ্ধি এবং টেন্ডার আইটেম খাতের কম খরচ বাবদ টাকা ৯,৭০,৫৯৬/-মাত্র বাদে নীট টাকা ৬,৪৮,১৩১/- (ছয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশত একত্রিশ) মাত্র অতিরিক্ত ব্যয়ের সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

Manager
(Civil)
↓
SE
(EPM)
↓
DDG
(EPM)
↓
HFD
↓
DG
(RED)
↓
Chairman
(SKS)

Aseen
03/10
2019

Gemini
(Signature)

বিষয় : Supply, Installation, Testing and Commissioning of 1X 650 KVA Generator Set for 13 Storied Tower at Mohakhali, Dhaka.

২৩

বিত্তাণীয় প্রধান (অর্থ)

নোট নং-১৫ এর আলোকে ডেসকো লাইনে বিদ্যুৎ বিল্ডারের সমস্ত এসকেএস টাওয়ারে স্থাপিত ০৪ টি জেনারেটর হতে সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে (এসকেএস প্রধান কার্যালয়, 2 x Cineplex, 2 x Convention Hall & bKash এ এসিসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখার প্রয়োজনে) মন-টেকার আইটেম খাতে বৃদ্ধি ৩ টাকার আইটেম খাতে ছাদ বাদে নীট টাকা ৬,৪৮,১০১/- (ষট্ লক্ষ অট্টাশ হাজার একশত একদিশ) মাত্র অতিরিক্ত খাতের সদয় অনুমোদন দানের সুপারিশ করা হলো।

২৭

মহাপরিচালক (আরইডি)

১। নোট ০২-২৩ প্রদর্শিত।

২। নোট ০৩ অনুযায়ী এডন অনুমোদন/প্রতি নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী

কর্তৃক প্রদত্ত।

০৬/১০/১৯

২৮

০৬/১০/১৯

১। নোট ০১-২৭ প্রদর্শিত।

২। প্রকল্পের খাতে অনুমোদিত নোট নং ০১। নোট নং ০২ প্রদর্শিত। নোট নং ০৩ অনুযায়ী এডন অনুমোদন/প্রতি নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী

০৬.১০.২০১৯

২৯

মহাপরিচালক (এস)

০৬/১০/১৯

৩০

২০৬/এপিএম)

০৬/১০/১৯

০৬/১০/১৯

Manager
(Civil)
↓
SE
(EPM)
↓
DDG
(EPM)
↓
HFD
↓
DG
(RED)
↓
Chairman
(SKS)

Ref : CWPL-AM/0655/19

Date : 17-Oct-2019

To

Sena Kalyan Sangstha

Raowa Complex (6th Floor), Vip Road, Mohakhali, Dhaka.

Site ID :SKS Tower, Mohakhali, Dhaka.

QUOTATION FOR SUPPLY OF INSTALLATION & COMMISSIONING MATERIALS FOR YOUR 650 KVA DIESEL GENERATING SET AT YOUR SITE : PS650

Dear Sir

We have since inspected your site and as desired by you we are now pleased to submit below our cost of installation & commissioning materials for your above mentioned genset.

SL	ProductName	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
1	Supply Installation LT Cable, 1C 16 mm2 NYY	Mtr	200.00	182.00	36,400.00
2	5000A Generator Synchronizing Feeder Panel	Sets	1.00	670,327.00	670,327.00
3	01 Nos 650 KVA DG Plant Mounted Synchronizing	Lot	1.00	552,000.00	552,000.00
4	Supply Installation Emergency LT Panel-2	Set	1.00	360,000.00	360,000.00
5	Less: LT Cable 1C-240 mm2 XLPE (Tender Item Not Required to Mtr		342.00	0.00	0.00
				Sub Total :	1,618,727.00
				Discount :	970,596.00

*(deducted amount shown as discount)
342m X 2838F = 9,70,596 F*

Grand Total : 648,131.00

Taka

: Six Hundred Forty-Eight Thousand One Hundred Thirty-One Only.

N.B : Above price Including VAT & AIT.
 Cost of additional materials required during the commissioning works of the set to be borne by you.

Payment 100% after installation.

Assuring you of our best services and careful attention at all times, we look forward to receiving your valued work order. Please retain the original and return the copy of this quotation duly sign by you.

Thanking you.
Yours faithfully

Cross World Power Limited

We hereby accept the above terms & Conditions

[Signature]
Md. Ariful Islam

Manager, Sales & Marketing
01755 514 731

[Signature]
(Signature with Seal)
For and on behalf of

Sena Kalyan Sangstha

CROSS WORLD POWER LIMITED BOQ OF 1X650kVA GENERATOR INSTALLATION						
Client Name : SENA KALYAN SANGSTHA		Address : MOHAKHALI		Date: 03.09.19		
Gen Model:		Engine Model :		Alternator Model :		
	TECHNICAL SPECIFICATION					
1	5000 A Generator Synchronizing Feeder Panel : 1 Set	Unit	Pcs	Unit Price	Total Price	Remarks
	Sheet steel clad powder coated (14 & 16SWG), dust and vermin proof, free standing, floor mounting, 415V, Set of components required for the manufacture of DG Distribution comprising :-	Set	1	72,000	72,000	
	ENCLOSURE As Standard. WXDXH- 1000 X1000X 2000 mm					
2	INCOMING :			-	-	
	5000A TP Fixed type ACB with closing solenoid and store -energy spring charged operating mechanisim and solid state microprocessor controlled adjustable thermal overload and short-circuit releases with following accessories:	Nos	0	-	-	
	1 X Closing Coil					
	1 X Opening Coil					
	1 X Gear motor for spring charge					
	Brand : Schneider					
3	OUTGOING :	Nos	0	-	-	
	1x800A,TP,36KA,415V,50Hz, MCCB with having adjustable overcurrent & magnetic short circuit protection.					
	Brand :Schneider					
4	5000/5A Current Transformer 10/5VA, Class-1 - 1 Set	Pcs	3	5,400	16,200	
5	Phase Indicating Lamp (Red, Yellow & Blue) - 3 Set	Pcs	3	395	1,184	
6	Digital Amp & Volt Meter, Schneider DM6100 - 1 Set	Pcs	1	11,842	11,842	
7	1 x Panel Fan with Dust filter & Luvour + 1x Dust filter & Luvour - 1 Set	Pcs	1	3,253	-	
8	1x6A,TP MCB for the protection of control circuit; Schneider	Pcs	1	1,560	1,560	
9	BUSBAR DETAILS :			-	-	
	Common Busbar TPN + 1/2E	Meter	39	12,025	468,983	
	Terminal Busbar TP	Meter	12	7,213	86,558	
10	General Accessories	Set	1	12,000	12,000	
				Total	670,327	

CROSS WORLD POWER LIMITED

BOQ OF 1X650kVA GENERATOR INSTALLATION

Client Name : SENA KALYAN SANGSTHA

Gen Model:

Address : MOHAKHALI Date: 03.09.19

Engine Model : Alternator Model :



SL NO	TECHNICAL DETAILS	UNIT	QTY	Rate	Amount	
1	Sheet steel clad powder coated (14SWG), dust and vermin proof, free standing, floor mounting, 415V, 50 Hz, Indoor type Generator Synchronizing Panel with 5000A hard drawn copper busbar	Set	N/A	-	-	Plant mounted instead of existing system
	EAE Panel Dimension/Size : 3X(H-2000 X W-700 X D-1000)mm					
	Common Busbar Size: 3000mm2; 3X(100X10mm) TPN+1/2E (1.65A/mm2)	Meter	N/A		-	
	1000A TP ACB Terminal Busbar Size: 606 mm2, (50X10mm) TPN+1/2E (1.65A/mm2)		N/A		-	
	Heat Shink Tube for common busbar RYB+BL+G (2.5m for each)	Pcs	N/A	-	-	
	Heat Shink Tube for 1600A TP ACB busbar RYB (1m for each)	Pcs	N/A	-	-	
2	<u>GENERATOR CONTROLLER</u>	No	1	192,000	192,000	
	AUTO start Synchronizing Load Share Module					
	Brand- DEEP SEA ELECTRONICS					
	Origin - UK					
	Model - DSE8610					
3	<u>INCOMING</u>	No	1	324,000	324,000	
	1000A TP Fixed type ACB with motorize accessories					
	1 X Closing Coil					
	1 X Gear motor for spring charge					
	1 X Under Voltage Release					
	Brand : ABB					
4	Connection Accessories	Set	1	36,000	36,000	
(Excluding VAT & AIT) Total TK-					552,000	

CROSS WORLD POWER LIMITED BOQ OF 1000A CHILLER PANEL (NEW)				Cross-world 		
Client Name : SENA KALYAN SANGSTHA		Address : MOHAKHALI		Date: 03.09.19		
Gen Model:		Engine Model :		Alternator Model :		
	TECHNICAL SPECIFICATION					
	EMERGENCY L.T. PANEL-2 (CHILLER PANEL): 1 Set	Unit	Pcs	Unit Price	Total Price	Remarks
	Sheet steel clad powder coated (14 & 16SWG), dust and vermin proof, free standing, floor mounting, 415V, Set of components required for the manufacture of DG Distribution comprising :-	1	1.00	65,217	65,217	
	ENCLOSURE As Standard. WDXH- 600 X600X 2000 mm					
	INCOMING :					
	1x1000A,TP,50KA,415V,50Hz, MCCB with having adjustable overcurrent & magnetic short circuit protection.	Nos	1.00	163,768	163,768	
	Brand : Schneider					
	OUTGOING :			-	-	
	1x800A,TP,36KA,415V,50Hz, MCCB with having adjustable overcurrent & magnetic short circuit protection.	Nos	-	-	-	
	Brand : Schneider					
				-	-	
	1000/5A Current Transformer 10/5VA, Class-1 - 1 Set	Pcs	3	3,146	9,439	
	Phase Indicating Lamp (Red, Yellow & Blue) - 3 Set	Pcs	3	477	1,430	
	Digital Amp & Volt Meter, Schneider DM6100 - 1 Set	Pcs	1	14,301	14,301	
	1 x Panel Fan with Dust filter & Luvour + 1x Dust filter & Luvour - 1 Set	Pcs	1	3,929	-	
	1x6A,TP MCB for the protection of control circuit; Schneider	Pcs	1	1,884	1,884	
					-	
	BUSBAR DETAILS :				-	
	Common Busbar TPN + 1/2E	Meter	8	11,619	92,951	
	General Accessories	Set	1.00	14,493	14,493	
		Total			363,484	